# MUSEO DE LA HISTORIA SOCIAL CULTURAL
## EN LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE CENTRAL DE TARIJA

## INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES

| CAJA TERMICA | N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 | N°6 | N°7 | N°8 | N°9 | N°10 | N°11 | N°12 | N°13 | N°14 | N°15 | N°16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMPARA TECHO | 22 | 8 | 1 | 7 | 10 | 18 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 3 |
| LAMPARA PARED | 8 | 34 | 28 | 15 | 0 | 28 | 25 | 18 | 32 | 19 | 33 | 2 | 28 | 26 | 29 | 34 |
| LAMPARA TECHO | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAMPARA TECHO | 8 | 9 | 12 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APLIQUE | 2 | 10 | 16 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 0 | 21 | 14 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ACONDICIONADOR SPLIT | 11 | 11 | 12 | 9 | 2 | 13 | 14 | 11 | 6 | 3 | 10 | 4 | 0 | 10 | 15 | 11 |
| VENTILADOR TIPO TECHO | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| VENTILADOR DE PARED | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOMACORRIENTES | 11 | 9 | 11 | 10 | 15 | 7 | 42 | 19 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| PLANTAS DE TELEFONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| COMPUTADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUCHAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| POTENCIA (WATTS) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| INTENSIDAD (WATTS/ALTOS VOLTAJES) | 4300 | 8800 | 7400 | 4900 | 3600 | 9700 | 5100 | 4900 | 7800 | 2300 | 7800 | 5900 | 2600 | 4300 | 4500 | 3400 |
| TERMICAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| TOTAL | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| POTENCIA (WATTS) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| INTENSIDAD (WATTS/ALTOS VOLTAJES) | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.12 | 1.7 | 0.79 | 4.7 | 2.15 | 0.68 | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 |
| TERMICAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |

PARA LAS INSTALACIONES ESPECIALES-AWG 12

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |

DIAGRAMA UNIFILAR


C°
A°
RECEPCION
CON DE DOCTORA Y ABOGAD
RECEPCION
SALA DE EXPOSICION
OFICINA
SUM
ESTAR
SALA AUDITORIUM
PATIO DE ESCULTURAS
SALA PARA EXPOSICIONES TEMPORALES
SALA DE EXPOSICION PERMANENTE
ESTANDARTE CHUQUISACA
ESTANDARTE TARIJA